



SIMBOLOGIA			
	CONDUTOR ISOLADO PARA BAIXADAS (CABO ISODC)		
	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA PARA FOR STEEL STRIP		
	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DO CONDUTOR AO ELÉTRODO		
	HASTE CAPTORA IONIFLASH MACH 135us INSTALADA EM MASTO DE 2m COM DESCIDA EM CABO ISODC		
	CAIXA DE VISITA 285x245x205mm		
	BARRA COLETORA 5 FUROS 215x40x5mm		
	ELETRODO DE TERRA EM AÇO COBREADO COM 2m 3/4"		
	ELÉTRODO DE TERRA EM GRAFITE		
	ELÉTRODO DO TIPO "PATA DE GALO" COM 3 VARETAS DE COBRE 2000Ø15mm		
	PRUMADAS		

<div>Arquitetura</div> <div></div>	Processo	669-16219196	RECUPERAÇÃO EDIFÍCIO SERVIÇOS	Desenho Nº		
	Desenhou	Diogo Santos		PE-ELE-ITC-800-00		
	Verificou	Luís Manito		EXECUÇÃO		
	Aprovou	Marcelino Lopes	TORRE DO RELÓGIO MUNICÍPIO DE MORA			
	Escala					
1/100						
<div>Instalações Técnicas</div> <div><div>WA Engenharia e Consultoria</div></div>	A3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS COBERTURA				
	<input type="checkbox"/> P/B					
	<input checked="" type="checkbox"/> COR					
			29/06/2020	00	MJL	

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE INTELECTUAL DA WA, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER PROPÓSITO, A NÃO SER O AQUI EXPRESSO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ESCRITA.