

### SIMBOLOGIA DE MEIOS DE EXTINÇÃO

	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC (n - CAPACIDADE DO EXTINTOR EM kg)
	EXTINTOR DE ANIDRIDO CARBÔNICO CO2 (n - CAPACIDADE DO EXTINTOR EM kg)

### SIMBOLOGIA DE EVACUAÇÃO

	LOCAL DE RISCO (A, B, C, D, E e F)
	EFETIVO DO LOCAL
	PERCURSO DE EVACUAÇÃO
	PERCURSO DE EVACUAÇÃO ALTERNATIVO
	SAÍDA EVACUAÇÃO
	PLANTA DE EMERGÊNCIA (400x300mm)
	"n" UNIDADES DE PASSAGEM (INTERIOR)
	"n" UNIDADES DE PASSAGEM (EXTERIOR)

### SIMBOLOGIA DE RESISTÊNCIA AO FOGO


	FRONTEIRA DE FOGO
	ELEMENTO RESISTENTE AO FOGO C/FUNÇÃO DE SUPORTE DE CARGA, ESTANQUIDADE E ISOLAMENTO TÉRMICO (n) ESCALÃO DE TEMPO EM MINUTOS
	ELEMENTO ESTANQUE AO FOGO E ISOLAMENTO TÉRMICO, S/FUNÇÃO DE SUPORTE DE CARGA (n) ESCALÃO DE TEMPO EM MINUTOS
	ELEMENTO S/FUNÇÃO DE SUPORTE DE CARGA (n) ESCALÃO DE TEMPO EM MINUTOS
	ELEMENTO RESISTENTE AO FOGO C/FUNÇÃO DE SUPORTE DE CARGA E S/ FUNÇÃO DE COMPARTIMENTAÇÃO (n) ESCALÃO DE TEMPO EM MINUTOS

### SIMBOLOGIA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

	APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA DO TIPO PERMANENTE
	APARELHO DE ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA DO TIPO NÃO PERMANENTE
	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ITINERÁRIO NORMAL DE EVACUAÇÃO - SAÍDA
	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ITINERÁRIO NORMAL DE EVACUAÇÃO PARA A DIREITA
	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ITINERÁRIO NORMAL DE EVACUAÇÃO PARA A ESQUERDA
	PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ITINERÁRIO NORMAL DE EVACUAÇÃO - ESCADA DESCENDENTE DIREITA

### SIMBOLOGIA DE SINALÉTICA SCIE

	SINAL FOTOLUMINESCENTE DE UMA FACE PARA QUADRO ELÉTRICO/ PERIGO ELETROCUSSÃO DIMENSÕES 100x150mm
	SINAL FOTOLUMINESCENTE DE UMA FACE PARA BOTÃO DE ALARME MANUAL DIMENSÕES 150X150mm
	SINAL FOTOLUMINESCENTE DE UMA FACE PARA EXTINTOR PORTÁTIL DIMENSÕES 150X150mm
	SINAL FOTOLUMINESCENTE DE UMA FACE PARA AGENTE EXTINTOR PÓ ABC DIMENSÕES 240x85mm
	SINAL FOTOLUMINESCENTE DE UMA FACE PARA AGENTE EXTINTOR CO2 DIMENSÕES 240x85mm
	SINAL FOTOLUMINESCENTE DE UMA FACE PARA CENTRAL DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO DIMENSÕES 200X100mm
	SINAL FOTOLUMINESCENTE DE UMA FACE PARA CORTE DE ENERGIA DIMENSÕES (150x150mm)

<div>Arquitetura</div> <div><div>A3A</div><div>Arquitectos</div><div>Associados</div><div></div></div>	Processo	669-16219196	RECUPERAÇÃO EDIFÍCIO SERVIÇOS	Desenho Nº	PE-SCI-GER-200-00			
	Desenhou	Diogo Santos						
	Verificou	Luís Manito			TORRE DO RELÓGIO	MUNICÍPIO DE MORA		
	Aprovou	Marcelino Lopes						
	Escala	1/100	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS	Data	Revisão	Aprovou		
Instalações Técnicas	A3	MEIOS DE EXTINÇÃO, SINALÉTICA E						
	<div><input type="checkbox"/> P/B</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> COR</div>						PERCURSOS DE EVACUAÇÃO	
								PISO 0
</								