



CÂMARA MUNICIPAL DE MORA



EDITAL

Luís Simão Duarte de Matos, Presidente da Câmara Municipal de Mora, divulga, nos termos do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, os dados da qualidade da água para o 2º Trimestre de 2020 de acordo com o mesmo diploma legal.

Mora, 07 de Julho de 2020

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MORA

LUÍS SIMÃO DUARTE DE MATOS



 CÂMARA MUNICIPAL DE MORA		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MORA					EDITAL N.º 2/2020	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							2.º TRIMESTRE 2020 01 Abril A 31 Junho	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 306/2007	valores obtidos		nº análises superiores VP	% cumprimento do VP	nº análises PCQA		% análises realizadas
		mínimo	máximo			agendadas	realizadas	
I,2 dicloroetano (µg/l)	3	< 0,25	< 0,25	0	100	1	1	100
Alacloro (µg/l)	0	---	---	---	n.a.	0	0	n.a.
Alpha total (Bq/l)	0	< 0,04	< 0,04	0	100	1	1	100
Alumínio (µg/l Al)	200	31	31	0	100	1	1	100
Amónio (mg/l NH ₄)	1	0,06	0,06	0	100	1	1	100
Antimónio (µg/l Sb)	5	< 1,5	< 1,5	0	100	1	1	100
Arsénio (µg/l As)	10	6	6	0	100	1	1	100
Atrazina (µg/L)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Bactérias Coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100	10	10	100
Bentazona (µg/l)	0	< 0,025	< 0,025	0	100	4	4	100
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100	1	1	100
Benzo(a)pireno (µg/l)	0	< 0,005	< 0,005	0	100	1	1	100
Benzo(b)fluoratenato (µg/l)	-	< 0,01	< 0,01	0	100	1	1	100
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	-	< 0,01	< 0,01	0	100	1	1	100
Benzo(k)fluoratenato (µg/l)	-	< 0,01	< 0,01	0	100	1	1	100
Boro (µg/l B)	1	< 0,3	< 0,3	0	100	1	1	100
Bromatos (µg/l BrO ₃)	25	< 3	< 3	0	100	1	1	100
Bromodiclorometano (µg/l)	-	< 0,5	< 0,5	0	100	1	1	100
Bromofórmio (µg/l)	-	< 0,5	< 0,5	0	100	1	1	100
Cádmio (µg/l Cd)	5	< 1	< 1	0	100	1	1	100
Cálcio (mg/l Ca)	-	11	11	0	100	1	1	100
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluição)	3	< 1	< 1	0	100	4	4	100
Chumbo (µg/l Pb)	25	< 3	< 3	0	100	1	1	100
Cianetos (µg/l Cn)	50	< 15	< 15	0	100	1	1	100
Cloreto (mg/l Cl)	250	46	53	0	100	2	2	100
Clorofórmio (µg/l)	-	< 0,4	< 0,4	0	100	1	1	100
Clorpiritos (µg/l)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	4	4	100
Clortolurão (µg/l)	0	---	---	---	n.a.	0	0	n.a.
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100	1	1	100
Cobre (µg/l Cu)	2	< 0,3	< 0,3	0	100	1	1	100
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	170	390	0	100	4	4	100
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2	< 2	0	100	4	4	100
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2	< 2	0	100	1	1	100
Desetilatrazina (µg/l)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Desetilsimazina (µg/l)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Desetilterbutilazina (µg/l)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Desinfectante Residual (mg/l)	-	0,1	0,6	0	100	10	10	100
Dibromoclorometano (µg/l)	-	< 0,5	< 0,5	0	100	1	1	100
Diurão (µg/l)	-	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Dose indicativa (mSv)	0	< 0,1	< 0,1	0	100	1	1	100
Dimetoato (µg/l)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Dureza Total (mg/l CaCO ₃)	-	97	97	0	100	1	1	100
Enterococos (Número/100 ml)	0	0	0	0	100	4	4	100
Escherichia coli (Número/100 ml)	0	0	0	0	100	10	10	100
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	65	0	100	2	2	100
Fluoretos (mg/l F)	2	0,3	0,3	0	100	1	1	100
Hidrocarbonetos Aromáticos (µg/l)	0	< 0,01	< 0,01	0	100	1	1	100
Imidaclopride (µg/l)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	2	2	100
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	-	< 0,01	< 0,01	0	100	1	1	100
Isoproturão	-	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Linurão (µg/l)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Magnésio (mg/l Mg)	-	17	17	0	100	1	1	100

 CÂMARA MUNICIPAL DE MORA	CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO ¹ DO CONCELHO DE MORA					EDITAL N.º 2/2020		
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).						2.º TRIMESTRE 2020 01 Abril A 31 Junho		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL n.º 306/2007	valores obtidos		nº análises superiores VP	% cumprimento do VP	nº análises PCQA		% análises realizadas
		mínimo	máximo			agendadas	realizadas	
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	36	0	100	2	2	100
Mercúrio (µg/l Hg)	1	< 0,02	< 0,02	0	100	1	1	100
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	67	1	50	2	2	100
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 10	< 10	0	100	1	1	100
Nitritos (mg/l NO ₂)	1	0,5	0,5	0	100	1	1	100
Nº de colónias (N/ml a 22°C)	Sem alteração normal	< 1	> 300	0	100	4	4	100
Nº de colónias (N/ml a 37°C)	Sem alteração normal	< 1	> 300	0	100	4	4	100
Ometoato (µg/l)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5	< 1,5	< 1,5	0	100	1	1	100
pH (unidades de pH)	6,5≤ pH ≤9	6,5	7,9	0	100	4	4	100
Pesticidas Totais (µg/l)	1	< 0,03	< 0,03	0	100	4	4	100
Radão (Bq/L)	500	< 10	< 10	0	100	1	1	100
Sabor, a 25°C (Factor de Diluição)	3	< 1	<1	0	100	4	4	100
Selénio (mg/l Se)	10	< 3	< 3	0	100	1	1	100
Simazina (µg/l)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Sódio (mg/l Na)	200	35	49	0	100	2	2	100
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	27	27	0	100	1	1	100
Tebuconazole (µg/l)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Terbutilazina (µg/l)	0	< 0,03	< 0,03	0	100	1	1	100
Tetracloreteno (µg/l)	-	< 0,5	< 0,5	0	100	1	1	100
Tricloroeteno (µg/l)	10	< 0,5	< 0,5	0	100	1	1	100
Trihalometanos (µg/l)	100	< 0,5	< 0,5	0	100	1	1	100
Turvação (UNT)	4	< 0,5	1,7	0	100	4	4	100
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Albardas - JK18 Mora e JK19 Brotas; Moita - FR1 Pavia e FR2 Cabeção; JK20 Zona Industrial; AV1 Malarranha; AV3 Piscinas								
Informação complementar e relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): No 2º trimestre ocorreu um incumprimento: ZA -Piscinas - (05/05/2020) PA - Balneário Feminio - Parâmetro: Níquel = 67 µg/l / O mesmo foi comunicado à Autoridade de Saúde e à ERSAR. .								
O Presidente: Luís Simão Duarte de Matos						Data de publicação: 07/07/2020		